


Handauslösetaster HAT 02, HAT 03 und HAT 03 Förderanlagen



Funktion

Nach den Vorgaben des DIBt muss jede Feststellvorrichtung auch von Hand ausgelöst werden können, ohne dass die Funktionsbereitschaft der Auslösevorrichtung beeinträchtigt wird. Der Handauslösetaster muss rot sein. Sein Gehäuse muss die Aufschrift tragen: „Tür schließen“.

Bei Bahngebundenen Förderanlagen muss der Taster laut DIBt-Zulassung mit "Förderanlagenabschluss schließen" beschriftet sein.

Anschluss

Der Handauslösetaster muss den Abschluss nach einmaligem kurzem Drücken zum Schließen freigeben. Der Schließvorgang darf durch nochmaliges Drücken nicht unterbrochen werden können.

Montage

Der Handauslösetaster muss sich in unmittelbarer Nähe des Abschlusses befinden und darf nicht durch den festgestellten Abschluss verdeckt sein. Er muss gut sichtbar und leicht zugänglich sein. Er wird vorzugsweise in einer Höhe von 1,20 m angebracht.

Für die Unterputzmontage des Handauslösetasters HAT 02 in einer Schalterdose wird die mitgelieferte Aufputzmontagedose nicht benötigt.

Hinweis zum mitgelieferten Widerstand¹⁾

Für die Aktivierung der Leitungsüberwachung muss ein Abschlusswiderstand oder Abschlussmodul verwendet werden.

Der mitgelieferte 43k Widerstand dient als Abschlusswiderstand. Die herstellereigenen Montage- und Bedienungsanleitungen müssen beachtet werden.

Für Feststellanlagen von Hekatron muss das sich im Lieferumfang der Hekatron Steuerungen befindende Abschlussmodul AM 142 verwendet werden. Die Hekatron Montage- und Bedienungsanleitungen müssen beachtet werden.




¹⁾ Nicht im Lieferumfang des HAT 03 enthalten.

Technische Daten

Schaltspannung	max. 24 V DC
Schaltstrom	max. 1 A
Schutzart HAT 02	IP 20
Schutzart HAT 03	IP 44

Bestelldaten

HAT 02	6500143
HAT 03	6500142
HAT 03 Förderanlagen	31-6200003-01-01



Technische Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten.

hekatron-brandschutz.de
hotline@hekatron.de

Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9
79295 Sulzburg
Tel: +49 7634 500-8050

HEKATRON
Brandschutz

Ein Unternehmen der
Schweizer Securitas Gruppe

Une entreprise du
Groupe suisse Securitas

A member of the
Swiss Securitas Group